



## AF\_2 Quickcheck 5 Sicherheitsregeln

### 5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten durchzuführen

Standort

Anlage

Datum und Uhrzeit

1. Freischalten

- Ausgeführt  
 Nicht Ausgeführt

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

- Ausgeführt  
 Nicht Ausgeführt

3. Spannungsfreiheit feststellen

- Ausgeführt  
 Nicht Ausgeführt

4. Erden und Kurzschließen

- Ausgeführt  
 Nicht Ausgeführt

5. Benachbarte unter Spannungstehende Teile abdecken oder abschränken

- Ausgeführt  
 Nicht Ausgeführt

Foto der durchgeführten Maßnahmen

Unterschrift

24.10.2023

20:36

Musterchecklisten

v1

1 of 1