CI_22 Feuerlöscherprüfung

Grunddaten	
Prüfer:	
Standort:	
Foto des Feuerlöschers:	
Standort (GPS):	
(Inventar-)Nummer Feuerlöscher:	
Datum der Prüfung:	

Inspektionsumfang bei tragbaren Feuerlöschgeräten	
Sind die Instandhaltungsanweisungen des Herstellers bekannt und Verfügbar?	◯ Ja ◯ Nein
Wird die Fälligkeit der Prüffrist beachtet (BetrSichV)?	◯ Ja ◯ Nein
Feuerlöscher sauber und in gutem Zustand?	◯ Ja ◯ Nein
Armaturen, Schläuche und Sicherungen in gutem Zustand?	◯ Ja ◯ Nein

MUSTER

CI_22 Feuerlöscherprüfung

Ist die Beschriftung aktuell und Vollständig?	◯ Ja ◯ Nein
Wurde eine Kontrolle des Gewichtes, bzw. Volumens des Löschmittels durchgeführt?	◯ Ja ◯ Nein
Erfolgte eine Prüfung des Schutzanstriches?	◯ Ja ◯ Nein
Kontrolle der Kunststoffteile auf Brüche, Verformung und Risse. Prüfungsergebnis i.O.?	◯ Ja ◯ Nein
Erfolgte eine Kontrolle der Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen?	◯ Ja ◯ Nein
Dichtungen in Ordnung?	◯ Ja ◯ Nein
Ist das Löschmittel für den vorgesehenen Zweck anwendbar?	◯ Ja ◯ Nein
Sind keine Korrosionserscheinungen zu sehen?	◯ Ja ◯ Nein
Sind die Anschlüsse des Gewindes mechanisch gängig und ohne Beschädigungen?	◯ Ja ◯ Nein
Bei Auflade-Feuerlöschern: Stimmt der Druck oder das Gewicht des Treibgases mit den Anforderungen überein?	◯ Ja ◯ Nein

MUSTER

	CI_22 Feuerlöscherprüfung	

Sind Feuerlöscherhalterung mängelfrei und unbeschädigt?	◯ Ja ◯ Nein

Abschluss	
Gesamteindruck Feuerlöscher	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wurde die Funktionsbereitschaft des Feuerlöschers wiederhergestellt?	◯ Ja ◯ Nein

Weitere Inhalte dieser Checkliste, können Sie in Ihrem Demo-Account einsehen.

Kontaktieren Sie hierfür das Check-it Team, oder beantragen Sie hier einen Demo-Account.

Ihr Check-it Team