



## ROE\_4 Erlaubnisschein Arbeiten in Ex-Bereichen

### Alarmierung

Im Falle eines Unfalls: umgehend Vorgesetzte alarmieren!

Standort des nächsten  
Feuermelders:

Standort des nächsten Telefons:

Standort des nächsten  
Feuerwehrnotruf:

### Arbeitsfreigabe

Unterschrift Aufsichtsführender

Unterschrift Ausführer

Unterschrift Brandwache

### Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten

Die durchgeführten Arbeiten  
müssen kontrolliert werden:

Nach Abschluss der Feuerarbeit  
Erneute Kontrolle alle ... Stunden

h  
h

Weitere Maßnahmen:

### Grunddaten

16/11/2023

12:34

Musterchecklisten

v1

1 of 3



## ROE\_4 Erlaubnisschein Arbeiten in Ex-Bereichen

Auftragnehmer:	
Auftraggeber:	
Arbeitsstelle:	
Durchzuführende Arbeiten:	
Durchführungserlaubnis von:	
Durchführungserlaubnis bis:	

### Maßnahmen vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten

Maßnahmen vor Beginn der Arbeiten:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsunterweisung <input type="checkbox"/> Anlage/ -Teil außer Betrieb nehmen <input type="checkbox"/> Rohrleitungen abtrennen/ abschotten <input type="checkbox"/> Bewegliche Apparate sichern <input type="checkbox"/> Elektrische Anlagen sichern <input type="checkbox"/> Umkleidungen/ Isolierungen entfernen <input type="checkbox"/> Atmosphäre/ Atemluft prüfen <input type="checkbox"/> Öffnungen mit feuerfestem Material abdecken <input type="checkbox"/> Abdecken feuergefährdeter Gegenstände
Feuerlöscher	<input type="checkbox"/> Pulver <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> Wasserschlauch/ Eimer

16/11/2023	12:34	Musterchecklisten	v1	2 of 3
------------	-------	-------------------	----	--------



## ROE\_4 Erlaubnisschein Arbeiten in Ex-Bereichen

Bereitstellen einer Brandwache gemäß § 22 BGV A1

- Während der Arbeit
- Nach der Arbeit

Entfernung sämtlicher gefährlicher Stoffe, wie

- 1) Staubablagerungen. Umkreis angeben:
- 2) Gase: Inertisieren, Verdrängen, Absaugen
- 3) Flüssigkeiten: Spülen, Neutralisieren

### Maßnahmen während der Arbeiten

Maßnahmen während der Instandsetzung:

- Ständige Kontrolle
- Gaswarngeräte
- Atemschutz benutzen
- Schutzkleidung/-Mittel tragen/benutzen

Weitere Inhalte dieser Checkliste, können Sie in Ihrem Demo-Account einsehen.

Kontaktieren Sie hierfür das Check-it Team, oder beantragen Sie [hier](#) einen Demo-Account.

*Ihr Check-it Team*