



ROE_8 Prüffristenermittlung ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel

Grunddaten

Arbeitsmittel:

Arbeitsumgebung:

Arbeitsgegenstand:

Festlegung Art, Umfang, Prüffristen maschinentechnischen Einrichtung

Bisheriger Prüffintervall in
Monaten:

Ermittelter Wert (Anpassung) für
das Prüffintervall in Monaten:

Neu festgelegter Prüffintervall in
Monaten:

Art:

Umfang:

Unterschrift

Einflussgrößen

Einflussgrößen auf die Prüffristen ortsfester elektrischer Anlagen (Standardfrist: 12 Monate). In Anlehnung an VBG Schrift „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen – Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“ Version 3.1/2020-02.

14.11.2023

00:07

Musterchecklisten

v1

1 of 2

Dieses Dokument wurde mit Check-it erstellt



ROE_8 Prüffristenermittlung ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel

Information:

Die vorgeschriebene Anzahl an Monaten der Prüffristenermittlung kann je nach Einflussgrößen verlängert oder verkürzt werden. Wählen Sie die entsprechende Option aus und addieren oder subtrahieren Sie die Anzahl der Monate je nach Einflussgrößen.

Häufigkeit der Benutzung

- (-2) häufige
 (0) normal/selten

Qualifikation der Nutzer

- (-2) Hilfskräfte
 (+3) Fachkräfte

Umgebungsbedingungen

- (-2) Witterungen ausgesetzt
 (+3) keiner Witterung ausgesetzt

Alter der Geräte

- (-2) > 2 Jahre
 (+3) < 2 Jahre

Weitere Inhalte dieser Checkliste, können Sie in Ihrem Demo-Account einsehen.

Kontaktieren Sie hierfür das Check-it Team, oder beantragen Sie [hier](#) einen Demo-Account.

Ihr Check-it Team