



ROE_40_Bestätigen der RDC Prüftaste

Grunddaten

Anlage / Arbeitsmittel:

Bezeichnung Inv. Nr.

Standort

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD, PRCD-S, usw.) sind wiederkehrend entsprechend Herstellervorgaben durch Betätigen der Testtaste durch den Benutzer zu Prüfen. Mängel sind umgehend dem Anlagenbetreiber zu melden. Empfohlener Intervall:

- in stationären Anlagen: alle 6 Monate
- Auf Bau- und Montagestellen: Arbeitstäglich
- PRCD-S: vor Benutzung

Dokumentation der Prüfung

Hinweis: Duplizieren Sie diesen Abschnitt beliebig oft für jede einzelne Prüfung. Nutzen Sie hierzu das "Kopieren"-Symbol oben rechts neben dem Namen des Abschnitts.

Name Prüfer

Datum/Uhr

Unterschrift

16/11/2023

12:36

Musterchecklisten

v1

1 of 1